

別表 4 原水基準項目

項目No.	検査項目	検査頻度/年	備考
1	一般細菌	1	病原生物の代替指標
2	大腸菌	1	
3	カドミウム及びその化合物	1	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	1	
5	セレン及びその化合物	1	
6	鉛及びその化合物	1	
7	ヒ素及びその化合物	1	
8	六価クロム化合物	1	
9	亜硝酸態窒素	1	
10	シア化物イオン及び塩化シア	1	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	
12	フッ素及びその化合物	1	
13	ホウ素及びその化合物	1	一般有機物
14	四塩化炭素	1	
15	1,4-ジオキサン	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1	
17	ジクロロメタン	1	
18	テトラクロロエチレン	1	
19	トリクロロエチレン	1	
20	ベンゼン	1	着色
32	亜鉛及びその化合物	1	
33	アルミニウム及びその化合物	1	
34	鉄及びその化合物	1	
35	銅及びその化合物	1	
36	ナトリウム及びその化合物	1	味
37	マンガン及びその化合物	1	着色
38	塩化物イオン	1	味
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1	
40	蒸発残留物	1	発泡
41	陰イオン界面活性剤	1	
42	ジェオスミン	30	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	30	
44	非イオン界面活性剤	1	発泡
45	フェノール類	1	臭気
46	有機物（全有機炭素の量）	1	味
47	pH値	1	基礎的性状
49	臭気	1	
50	色度	1	
51	濁度	1	

別表 5 クリプトスポリジウム等検査項目

項目No.	検査項目	検査頻度/年	備考
1	クリプトスポリジウム及びシアルジア	4	糞便汚染
		(中は1)	
2	指標菌検査 (大腸菌及び嫌気性芽胞菌)	8	
		(中は1)	

別表 6 放射性物質検査項目

項目No.	検査項目	目標値 (Bq/kg)	検査頻度/年	備考
1	セシウム134	10 (合計)	4	
2	セシウム137		4	